

	Prosedyrer og prosesser og mål		
	Instruks		
	Instruks for Kobler (Høringsutkast)		
	ID: ID11422	Versjon:1.00	EK-Ansvarlig: Rolf Hilstad
Gradering: Åpen	Gyldig fra: 18.12.2025	Gyldig til: 18.12.2027	Godkjent av: Johan G. Hernes
Opplysninger fra Linea legges inn her manuelt	ID i Linea		Dokumentansvarlig i Linea
			Godkjent av i Linea

1. Hensikt og omfang.

Bistå med kobling i høyspentnettet der det ikke er fjernstyrte brytere, samt fjernstyrte brytere som *leder for kobling* (LFK) ikke får kontakt med.

Alle fagpersoner med minimum Adgangstillatelse kan være *kobler*. Dette forutsetter at man har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring i aktuelt anlegg.

2. Ansvar og myndighet/berørte og grensesnitt/spesielle forhold.

En kobler skal kun koble på vegne av LFK.

3. Beskrivelse.

Gjennomføring av arbeidet:

- *Kobler* utfører kobling i høyspentnettet etter ordre fra *leder for kobling*.
- Den som opptrer som kobler har et selvstendig ansvar for å vurdere egen skikkethet for det konkrete oppdraget.
- Bryter/anlegg inspiseres før og etter kobling. Feil eller mistanke om feil meldes tilbake til *leder for kobling*.
- *Kobler* melder fra til *leder for kobling* med følgende ordlyd når han/hun har ankommet riktig bryter: "**[navn] er klar for betjening av bryter [nummer og navn]**".
- *Leder for kobling* kommanderer bryter ut eller inn med bryternummer og navn.
- Ved kommando skal alltid ordlyden gjentas av *kobler* med bryternummer og navn før koblingen utføres: "**Da forstår jeg det slik at det er klart for meg å legge ut/inn bryter [nummer og navn]**".
- Når det skal utføres en jobb etter § 14 "Arbeid på frakobla anlegg", skal det alltid være synlig brudd mot arbeidsstedet. Bryter kobles ut. *Kobler* kontrollerer at det er synlig brudd, pålitelig stillingsindikering, eller at kapasitiv måling på alle tre faser er utført. Melding gis til *leder for kobling* med følgende ordlyd: "**Kontroll av utkobling utført**".
- Sikring mot innkobling gjøres i henhold til anleggets beskaffenhet. Melding gis til *leder for kobling* med følgende ordlyd: "**Sikring av bryter [nummer og navn] er utført**".
- Kommunikasjon skal fortrinnsvis skje via driftsradio. Hvis driftsradio ikke er tilgjengelig benyttes mobiltelefon.

Vedlegg:

Her listes evt. vedlegg til dokumentet, om det er egne dokumenter i EK (Linker legges inn)

Referanser:

Her legges henvisninger